



Tabel over anbefalet minimumdensitet kg/m³ ved indblæsning

Isoleringstykkelser	<=10cm	<=16cm	<=20cm	<=25cm	<=30cm	<=35cm	<=40cm	<=45cm	<=50cm
---------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Komprimeret i lukkede konstruktioner

Anbefalet slangestørrelse	50mm	63mm			76mm				
Loft, gulv, etageadsk.	42	43	45	46	48	50	54	56	57
Loft, tag <=20°	43	44	46	48	50	52	55	57	58
Tag <=40°	44	46	48	50	52	54	56	58	60
Tag <= 70°	45	48	50	52	54	56	57	59	61
Tag >70°, væg	50	51	52	54	56	58	60	61	62

Løst udblæst i åben konstruktion

Loft, gulv	<200mm = 30	>200mm = 35
Tillæg til sætning	10%	

Wetspray isolering

væg	40	anbefales ikke	
Loft / hvælving	40 (uden efterfølgende beklædning)		anbefales ikke

Bemærk!

Kassette-fag bredde på op til 75 cm kan isoleres med 1 slangeteknik, ved større afstande skal der anvendes 2 slangeteknik

Ovennævnte værdier skal betragtes som mindstekravet i forhold til opfyldelsen af de gældende retningslinjer. Bemærk, at det allerede ved brug af forskellige maskintyper, slanger og udvidede strækninger kan medføre forskelle. Denne indblæsningsvejledning er gældende fra 1.1.2014 og erstatter alle tidligere versioner.